

ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ OFERENTÓW dotyczących postępowania przetargowego pn.

„Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej”

(ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2011-09-16 nr 292188 – 2011 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.09.2011 nr 311050)

W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania przetargowego pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej” informuję:

1. „Prośba o dołączenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmży Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dotyczących robót: drogowych, sanitarnych, elektrycznych, kubaturowych”.

Ad.1. Zamawiający w dniu 29.09.2011 r. umieścił na swojej stronie internetowej bip.chelmza.pl Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w/w robót.

2. „Sprecyzowanie z jakiego rodzaju skał ma być kruszywo na podbudowę tłuczniową”

Ad. 2 Kruszywo na podbudowę tłuczniową ma być z kruszywa łamanego mineralnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

3. „W związku z rozbieżnościami pomiędzy poszczególnymi elementami projektu (plan sytuacyjny, przekrój konstrukcyjny, opis techniczny) proszę o jednoznaczne określenie materiału z jakiego ma być wykonana jezdnia, miejsca parkingowe i ścieki (czy kostka kamienna czy „STAROBRUK”). W przypadku zastosowania kostki brukowej betonowej „STAROBRUK” proszę o sprecyzowanie koloru oraz kształtu”.

Ad. 3 Jezdnię i miejsca parkingowe należy wykonać z kostki brukowej betonowej „STAROBRUK” gr. 8 cm typ S10, koloru czerwonego. Paski oddzielające miejsca postojowe wykonać z dwóch rzędów kostki kamiennej granitowej h=10 cm. Ściek należy wykonać z czterech rzędów kostki kamiennej granitowej h=10cm.

Informuję, że zmieniono termin składania ofert z dnia 2011.10.03 godz. 10:00 na dzień 2011.10.07 godz.10:00

BURMISTRZ

mgr Jerzy Czerwiński