



Chełmża, 18.08.2014 r.

GKM.271.1.15.2014

## ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ OFERENTÓW

dotyczących postępowania przetargowego pn.

„Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży – etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami.”

(ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-08-07 nr 171271 – 2014

W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania przetargowego pn. „Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży – etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami.” informuję:

**1.** Treść pytania: „W którym z załączonych dokumentów Zamawiający wskazał powiązanie rodzajów robót ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.”

**Ad.1** Szczegółowe Specyfikacje Techniczne nie są przypisane do pojedynczych ulic. Są powiązane z robotami występującymi na wszystkich ulicach będących przedmiotem realizacji.

**2.** Treść pytania: „W pozycji nr 14 kosztorysu na budowę ulicy Batorego Zamawiający wskazuje na konieczność wykonania przyłącza wodociągowego z rur PVC średnicy 110 mm, czy zabezpieczenia tej instalacji rurą płaszczową. (nazwa działu 3 zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego).

**Ad.2** . Zamawiający informuje, iż w ulicy Batorego należy wykonać zabezpieczenie istniejącego przyłącza wodociągowego z rury ochronnej typu AROT.

**3.** Treść pytania: „Jaka jest właściwa grubość warstwy odsączającej na przekrojach i w przedmiarze jest 10 cm, w opisie technicznym 15 cm.”

**Ad.3.** Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego na stronie 28 i 29, wskazano grubość warstwy odsączającej. Przyjęto warstwę odsączającą z piasku, grubość warstwy 10 cm.

Burmistrz

/-/ Jerzy Czerwiński