

GKM.271.1.3.2012

ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ OFERENTÓW

dotyczących postępowania przetargowego pn.

„Budowa boiska Moje Boisko Orlik 2012”

(ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2012-05-17 nr 159866 – 2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.05.2012 nr 163194-2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.05.2012 nr 171262-2012

W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania przetargowego pn. „Budowa boiska Moje Boisko Orlik 2012” informuję:

1. Treść pytania: „Zamawiający w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej zamieścił wymóg wypełnienia trawy syntetycznej granulatem EPDM. Informuję, że taki wymóg stanowi niedopuszczalne w programie Moje boisko Orlik 2012 ograniczenie konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z założeniami programu Zamawiający nie może zmienić wymagań dotyczących nawierzchni syntetycznych w stosunku do wymagań określonych we wzorcowej SIWZ pod rygorem utraty dofinansowania. W związku z powyższym proszę o rezygnację z ograniczającego konkurencję zapisu i potwierdzenie, że oferentów obowiązuje zapis SIWZ:

„Wysokość włókna min 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport Labs Ltd.)

Typ włókna: monofil,

Skład Chemiczny włókna: polietylen,

Ciężar włókna: min 11.000 Dtex

Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m²”

Ad. 1 Zamawiający potwierdza, iż oferentów obowiązuje zapis SIWZ dotyczący nawierzchni z trawy syntetycznej w brzmieniu: „Wysokość włókna min 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport Labs Ltd.)

Typ włókna: monofil,

Skład Chemiczny włókna: polietylen,

Ciężar włókna: min 11.000 Dtex

Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m².

Jednocześnie informuję, iż stosowna zmiana została umieszczona w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 171262 w dniu 24.05.2012 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający jednocześnie wydłużył termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do 05.06.2012 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński