



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU**

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1

tel. / fax 56 62 222 47
centrala: 56 62 250 29
56 62 233 12
e-mail psse.torun@pis.gov.pl
www.torun.psse.gov.pl

Znak sprawy: N.HK- 5211-48-3/13

Toruń, dnia 06.02.2013 r.

**Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmży
ul. 3 Maja 12a
87-140 Chełmża**

O C E N A
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Chełmża w 2012 r.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), § 14 ust. 1 pkt. 1 i § 16 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), na podstawie danych zawartych w protokołach poboru próbek wody z dnia 22.02.2012 r., 22.05.2012 r., 29.08.2012 r., 18.09.2012 r. i 06.11.2012 r. oraz wymienionych poniżej sprawozdań z badań laboratoryjnych, dotyczących wodociągu Chełmża:

L.p.	Data poboru	Numer protokołu poboru	Numer sprawozdania z badań	Miejsce poboru
1.	22.02.2012r.	N.HK/13/2012	64/N/HK/2012	SUW w Chełmży, ul. 3-go Maja 12
2.	22.02.2012r.	N.HK/13/2012	65/N/HK/2012	Przepompownia Ścieków w Chełmży, ul. Frelichowskiego
3.	22.02.2012r.	N.HK/13/2012	66/N/HK/2012, LHK.9051.2.113/N/12	Sklep Spożywczy ABC w Chełmży, ul. Kościuszki 20
4.	22.05.2012r.	N.HK/70/2012	313/N/HK/2012	Zespół Szkół w Chełmży, ul. Hallera 23
5.	22.05.2012r.	N.HK/70/2012	314/N/HK/2012	SP nr 5 w Chełmży, ul. Wyszyńskiego 5
6.	22.05.2012r.	N.HK/70/2012	315/N/HK/2012	Przedszk. Miejskie, Chełmża, Tumską 10
7.	29.08.2012r.	N.HK/117/2012	500/N/HK/2012, LHK.9051.2.618/N/12	SUW w Chełmży, ul. 3-go Maja 12
8.	29.08.2012r.	N.HK/117/2012	501/N/HK/2012	Wieża Ciśnień Chełmża, Paderewskiego
9.	29.08.2012r.	N.HK/117/2012	502/N/HK/2012	Przychodnia Lekarska w Chełmży, ul. Kościuszki 4
10.	18.09.2012r.	N.HK/125/2012	552/N/HK/2012	Wieża Ciśnień Chełmża, Paderewskiego
11.	06.11.2012r.	N.HK/155/2012	680/N/HK/2012	Spółdzielnia Mieszkaniowa Chełmża, ul. P. Skargi 17
12.	06.11.2012r.	N.HK/155/2012	681/N/HK/2012	Zespół Szkół w Chełmży, ul. Hallera 23
13.	06.11.2012r.	N.HK/155/2012	682/N/HK/2012	Przedszk. Miejskie, Chełmża, Tumską 10

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Chełmża.

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia, dostarczanej przez wodociąg Chełmża, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu pobrała do badań laboratoryjnych 13 próbek wody w wyznaczonych punktach monitoringowych. Próbkę wody przebadane zostały w zakresie monitoringu kontrolnego (10 próbek), przeglądowego (2 próbki) i 1 próbka kontrolna.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono:

- ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C po 72 godz. w 1 ml wody,
- bakterie grupy coli,
- Escherichia coli,
- Enterokoki (paciorkowce kałowe),
- Clostridium perfringens.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, twardość, magnez, chlorki, utlenialność, fluorki, glin, arsen, bor, chrom org., kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, sól, siarczany, cyjanki, benzo(a)piren, Σ WWA, benzen, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, chlorek winylu, epichlorohydrynę, bromiany, antymon, pestycydy, Σ pestycydów, chlor wolny.


Przeprowadzone badania wykazały, że 1 próbka wody nie odpowiadała wymaganiom jakości wody do spożycia pod względem fizykochemicznym. W próbce pobranej z punktu monitoringowego, zlokalizowanego w Wieży Ciśnień przy ul. Paderewskiego w Chełmży, stwierdzono nieakceptowalny smak wody. Przekroczenie to było krótkotrwałe. W próbce kontrolnej uzyskano prawidłowy wynik - stwierdzono akceptowalny smak wody.

W pozostałych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów fizycznych, organoleptycznych, chemicznych i mikrobiologicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza, **przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Chełmża.**

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta Chełmży
ul. Gen. Hallera 2, 87-140 Chełmża
3. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Toruniu

mgr Hanna Wolska
specjalista w zakresie higieny, epidemiolog