

URZĄD MIASTA CHELMŹY
87-140 Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 2
tel. (56) 675 22 91, fax (56) 675 21 22
REGON 000523494 NIP 879-10-12-391

Chełmża, dnia 18.03.2020 r.

Nr referencyjny: **GKM.271.1.5.2020**

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dot.: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - **Realizacja inwestycji z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”, Zadanie Nr 2: „Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B”.**

Adres strony internetowej na której zamieszczono postępowanie:
<https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne?tresc=74821>

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Gmina Miasto Chełmża w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia, co następuje:

Zestawienie pytań 1 - data wpływu: 09.03.2020 godz.: 18:06

pytanie 1

Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request you to

provide us the following details before we buy the document:

- 1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials required.
- 2) Soft Copy of the Tender Document through email.
- 3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender.
- 4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines
- 5) Estimated Budget for this Purchase
- 6) Any Extension of Bidding Deadline?
- 7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. **The Awarding Entity informs that according to art. 9 paragraph 2 of the Act of 29 January 2004 – Public Procurement Law (Journal of Laws of 2019, item 1843), the contract award procedure is conducted in Polish.**

Uzupełnienie informacji dotyczących postępowania

Zamawiający informuje, iż w wcześniej prowadzonym postępowaniu na realizację przedmiotowej inwestycji wpłynęło następujące pytanie od potencjalnego Oferenta:

Jaką technologią należy wykonać ściany wewnętrzne: 1. Czy gładź należy położyć na istniejące podłoże? 2. Czy obecnie podłoże należy skuć i położyć tynk cementowy i na to gładź? 3. Czy istniejące tynki skuć i położyć tylko tynki gipsowe bez gładzi?

W związku z powyższym, Zamawiający doprecyzowuje, iż należy skuć istniejące tynki, wykonać tynki cementowo- wapienne i nałożyć gładź. Wprowadzone informacje stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.

Burmistrz Miasta Chelmży

Jerzy Czerwiński